

## **«О требованиях к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях»**

В настоящее время в связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ обращаем внимание на соблюдение требований к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях. Это одно из мероприятий, направленных на профилактику острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

Управление Роспотребнадзора (по субъекту) напоминает, что требования к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях регулируются санитарными **правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»**, **СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»**.

**В общеобразовательных учреждениях гигиенические нормативы температуры воздуха составляют:**

- 18 - 24 °С - в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе;
- 17 - 20 °С - в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских;
- 20 - 24 °С - спальни, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната;
- 20 - 22 °С - медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала;
- 19 - 21 °С - санитарных узлах и комнатах личной гигиены.

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.

**В основных помещениях детского сада гигиенические нормативы температуры воздуха составляют:**

- 22 – 24 °С - Приемные, игровые ясельных групповых ячеек;
- 21 – 23 °С - Приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек;
- 19 – 20 °С - Спальни всех групповых ячеек;
- 22 – 24 °С - Помещения медицинского назначения;
- 25 – 26 °С - Раздевалка с душевой бассейна.

**Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться.**

Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна.

Параметры микроклимата в общеобразовательных и дошкольных организациях контролируются с применением лабораторно-инструментальных исследований.

В случае несоответствия гигиеническим нормативам параметров микроклимата в помещениях Управления по субъектам Российской Федерации применяют меры административного воздействия, вплоть до приостановления деятельности.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора (по субъекту).